



Nr. contratto / Contract no. **I 6100**

Kiwa Italia attesta che le **caldaie a condensazione**
Kiwa Italia hereby attests that the **central heating condensing boilers**

Marchio / trade mark:
Logo



Modelli / models:

Ciao Green 25 C.S.I.
Ciao Green 25 R.S.I.

dispongono di un certificato CE di tipo / are covered by the CE type certificate
per la Direttiva Apparecchi a Gas 2009/142/CE e Rendimenti 92/42/CEE
for the Directive on appliances burning gaseous fuels 2009/142/EC and
Efficiency Directive 92/42/EEC

PIN

: 0694CL6033

Rapporto / report

: 100400301

Tipi di apparecchi / appliance type

: B_{23P}, B_{53P}, C₁₃, C₂₃, C₃₃, C₄₃, C₅₃, C₆₃, C₈₃, C₉₃
C_{13X}, C_{33X}, C_{43X}, C_{53X}, C_{63X}, C_{83X}, C_{93X}

Per / For

AL	II _{2H3P}	AT	II _{2H3P}	BG	II _{2H3P}
CH	II _{2H3P}	CZ	II _{2H3P}	DK	I _{2H}
HR	II _{2H3P}	ES	II _{2H3P}	FI	I _{2H}
FR	II _{2Esi3P}	GB	II _{2H3P}	GR	II _{2H3P}
IE	II _{2H3P}	IS	I _{3P}	IT	II _{2H3P}
LT	II _{2H3P}	LV	I _{2H}	MK	II _{2H3P}
NL	I _{3P}	NO	I _{2H}	PT	II _{2H3P}
RO	II _{2H3P}	SE	I _{2H}	SI	II _{2H3P}
SK	II _{2H3P}	TR	II _{2H3P}	HU	II _{2H3P}
EE	I _{2H}	IT	II _{2HM3P}	PL	II _{2E3P}

San Vendemiano, 15 Gennaio 2015
San Vendemiano, 15 January 2015

Ing. Emanuele Ferrari
Director Product Certification

La presente attestazione non sostituisce il certificato di tipo /The present declaration doesn't substitute the CE certificate

Certificate

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via C. Goldoni, 1
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

www.kiwa.com

GASTEC


Numero / Number I 6100

Directive 92/42/CEE

Pag. 2 di 2

Attribuzione delle marcature di rendimento energetico:

Award of Energy-Performance labels:

Marchio / trade mark:					
	Valori di rendimento / Efficiency values				
	Carico nominale Full load 80/60°C (%)	Carico parziale 30% part load (%)	Carico medio Aver. load 80/60°C (%)	Carico medio Aver. load 50/30°C (%)	Livello stelle / Star level:
Ciao Green 25 C.S.I.	97,5	108,9	97,8	106,0	☆☆☆☆

* Rendimento al carico parziale per caldaie modulanti secondo la EN483/A2 e EN677:98
Efficiency partload for modulating boilers according to EN483/A2 and EN677:98

Attestato

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via Mameli Goffredo, 20
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

www.1kiwa.com

G A S T E C

San Vendemiano, 26 Ottobre 2011

San Vendemiano, 26 October 2011


Ing. R. Karel
Director Product Certification

La presente attestazione non sostituisce il certificato di tipo / The present declaration doesn't substitute the CE certificate




Numero / Number I 6100

Directive 92/42/CEE

Pag. 2 di 2

Certificate

Attribuzione delle marcature di rendimento energetico:
Award of Energy-Performance labels:

Marchio / trade mark:					
	Valori di rendimento / Efficiency values				
	Carico nominale Full load 80/60°C (%)	Carico parziale 30% part load (%)	Carico medio Aver. load 80/60°C (%)	Carico medio Aver. load 50/30°C (%)	Livello stelle / Star level:
Ciao Green 25 R.S.I.	97,5	108,9	97,8	106,0	☆☆☆☆

* Rendimento al carico parziale per caldaie modulanti secondo la EN483/A2 e EN677:98
Efficiency partload for modulating boilers according to EN483/A2 and EN677:98

Kiwa Italia S.p.a.


Sede Legale:
Via Mameli Goffredo, 20
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

www.1kiwa.com

GASTEC

San Vendemiano, 12/02/2013



Ing. Emanuele Ferrari
Director Product Certification

La presente attestazione non sostituisce il certificato di tipo / The present declaration doesn't substitute the CE certificate



Certificate

Con la presente Kiwa Italia S.p.a., Ente Notificato con numero di identificazione 0694, in conformità con la Direttiva in materia di "apparecchi a gas" 2009/142/CE e la Direttiva Rendimenti 92/42/CEE, attesta che le caldaie a condensazione:
Herewith Kiwa Italia S.p.a., notified body with identification number 0694, in conformity with the Directive concerning Gas Appliances 2009/142/EC and Efficiency Directive 92/42/CEE, declares that the central heating condensing boilers:

Rapporto di conformità tecnica nr. / **100400301**
Test report n.

Marchio / trade mark:
Logo



Modelli / models:

Ciao Green 25 R.S.I.

sono adatte per essere installate all'esterno in luogo parzialmente protetto.
are fitted for outdoor use in partially protected place.

Questa dichiarazione deve essere esibita insieme al certificato CE.
This declaration must be shown together with the CE certificate.

San Vendemiano, 12/02/2013

Ing. Emanuele Ferrari
Director Product Certification

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via Mameli Goffredo, 20
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

www.1kiwa.com

GASTEC

Attestato

Tipo apparecchiature/
Appliances type

Caldie a condensazione
Central heating condensing boilers

Rapporto di conformità tecnica nr. **100400301**
Test report n.

Marchio / *trade mark:*
Logo



Modelli / *models:*

Ciao Green 25 C.S.I.

Le sopraindicate apparecchiature sono adatte per essere installate all'esterno in luogo parzialmente protetto.

The above mentioned appliances are fitted for outdoor use in partially protected place.

Questa dichiarazione deve essere esibita insieme al certificato CE.

This declaration must be shown together with the CE certificate.

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via Mameli Goffredo, 20
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

www.1kiwa.com

G A S T E C

San Vendemiano, 26 Ottobre 2011
San Vendemiano, 26 October 2011



Ing. R. Karel
Director Product Certification