



Nr. contratto / Contract no. **I 6100**

Pag. 1 di 2

Certificate

Kiwa Italia attesta che le **caldaie a condensazione range rated**
Kiwa Italia hereby attests that the range rated central heating condensing boilers

Marchio / trade mark:



Logo

Modelli / models:

Mynute Green 35 R.S.I. E
 Mynute Green 38 C.S.I. E
 Mynute Boiler Green 32 B.S.I. E
 Mynute Green 25 C.S.I. E
 Mynute Green 25 R.S.I. E
 Mynute Boiler Green 25 B.S.I. E

dispongono di un certificato CE di tipo / are covered by the CE type certificate
 per la Direttiva Apparecchi a Gas 2009/142/CE e Rendimenti 92/42/CEE
 for the Directive on appliances burning gaseous fuels 2009/142/EC and
 Efficiency Directive 92/42/EEC

NIP/ PIN

: 0694BU1240

Rapporto / report

: 090500546

Tipi di apparecchi / appliance type


: B_{23P}, B_{53P}, C₁₃, C₂₃, C₃₃, C₄₃, C₅₃, C₆₃, C₈₃, C₉₃
 C_{13X}, C_{33X}, C_{43X}, C_{53X}, C_{63X}, C_{83X}, C_{93X}

Per / For

AL	II _{2H3P}	AT	II _{2H3P}	BG	II _{2H3P}
CH	II _{2H3P}	CZ	II _{2H3P}	DK	I _{2H}
HR	II _{2H3P}	ES	II _{2H3P}	FI	I _{2H}
GB	II _{2H3P}	GR	II _{2H3P}	IE	II _{2H3P}
IS	I _{3P}	IT	II _{2H3P}	LT	II _{2H3P}
LV	I _{2H}	MK	II _{2H3P}	NL	I _{3P}
NO	I _{2H}	PT	II _{2H3P}	RO	II _{2H3P}
SE	I _{2H}	SI	II _{2H3P}	SK	II _{2H3P}
TR	II _{2H3P}	HU	II _{2H3P}	EE	II _{2H3P}
FR	II _{2Esi3P}	PL	II _{2E3P}	LU	I _{2E}
*IT	II _{2HM3P}	*PL	II _{2ELwLs3P}		

* solo per i modelli / only for models Mynute Green 25 C.S.I. E, Mynute Green 25 R.S.I. E, Mynute Boiler Green 25 B.S.I. E

San Vendemiano, 07/10/2013



Ing. Emanuele Ferrari
 Director Product Certification

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
 Via Mameli Goffredo, 20
 20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
 Via Treviso, 32/34
 31020 San Vendemiano (TV)

www.1kiwa.com

G A S T E C



Numero / Number I 6100

Directive 92/42/CEE

Pag. 2 di 2

Certificate

Attribuzione delle marcature di rendimento energetico:
Award of Energy-Performance labels:

Marchio / trade mark:



Valori di rendimento / Efficiency values

	Carico nominale Full load 80/60°C (%)	Carico parziale 30% part load (%)	Carico medio Aver. load 80/60°C (%)	Carico medio Aver. load 50/30°C (%)	Livello stelle / Star level:
Mynute Green 35 R.S.I. E	97,3	109,1	97,7	106,8	☆☆☆☆
Mynute Green 38 C.S.I. E	97,7	108,2	98,1	106,8	☆☆☆☆
Mynute Boiler Green 32 B.S.I. E	97,5	109,3	97,9	106,9	☆☆☆☆
Mynute Green 25 C.S.I. E	98	107,1	98,6	105,8	☆☆☆☆
Mynute Green 25 R.S.I. E	98	107,1	98,6	105,8	☆☆☆☆
Mynute Boiler Green 25 B.S.I. E	98	107,1	98,6	105,8	☆☆☆☆

* Rendimento al carico parziale per caldaie modulanti secondo la EN483/A2 e EN677:98
Efficiency partload for modulating boilers according to EN483/A2 and EN677:98

San Vendemiano, 07/10/2013

Ing. Emanuele Ferrari
Director Product Certification

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via Mameli Goffredo, 20
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

www.1kiwa.com

GASTEC